

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Lesznie informuje, że wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej, bez względu na ilość i rodzaj źródła ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego wynosi:

$$W_{pc} = 1,405$$

Wartość współczynnika wyliczono na podstawie danych za 2022r. za pomocą wzoru:

$$W_{pc} = ((W_{p,i} * H_{ch,i}) - (W_{el} * E_{l} * 3,6)) / (Q_{Kc,i})$$

gdzie:

		2022	
$W_{pc}$	współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej	1,405	-
$W_{p,i}$	współczynnik nakładu dla paliwa	1,1	-
$H_{ch,i}$	ilość energii dostarczonej w paliwie	495004,98	GJ
$W_{el}$	współczynnik nakładu dla energii elektrycznej	2,5	-
$E_{l}$	energia elektryczna wyprodukowana	159,8796	MWh
$Q_{Kc,i}$	ciepło dostarczone z m.s.c. do odbiorców końcowych	386554,47	GJ

Obliczono w oparciu o metodologię określoną w Załączniku nr 4 pkt. 1.3 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. |

Leszno 31.03.2023r.

Opracował Paweł Żukow

poz. 1912)